



LICHTMANAGEMENT IS MEER DAN ALLEEN AAN/UIT

KRACHTIGE
LEDVANCE
SYSTEMEN

COMPLEXE EN
EENVOUDIGE
TOEPASSINGEN

	SUPERIOR OPLOSSINGEN			PERFORMANCE OPLOSSINGEN			VALUE OPLOSSINGEN		
	VIVARES SYSTEEM 	BIOLUX HCL SYSTEEM							
	Kantoortuin tot 1000 m²		Individueel kantoor tot 200 m²	Individueel kantoor tot 150 m²			Individueel kantoor tot 120 m²		
	VIVARES CONTROL UNITS		BIOLUX CONTROL UNIT	CONTROL UNITS					
									
	Zigbee Controller IoT-ready Zigbee 3.0 control unit		BIOLUX HCL Zigbee Controller Zigbee control unit voor HCL lichtprofielen	DALI ACU BT DALI control unit met Bluetooth interface			DALI MCU TW G2 Digitale draadimмер	DALI PCU TW G2 Drukknop control unit	LUXeye® Sense DALI BT Sensor Sensor gebaseerde control unit
GTIN (EAN)	4058075427488	4052899627079	4058075308657	4052899544819	405289988781	4062172016537	4062172224673	4052899631625	4052899957411
Hoeveelheid armaturen/componenten	200	128 (1 024 met 8 control units)	48	32	32	32	25 (max. 100 met max. 4 DALI MCUs TW G2)	25 (max. 100 met max. 4 DALI PCUs TW G2)	20
LEDVANCE human centric lighting	●	●	●						
Optionele LEDVANCE VIVARES cloud services	●	●							
Schema's	●	●	●			●			
Bediening op afstand	●	●							
Connectie met KNX control		●							
LAN Interconnectie		●							
Open API interface		●							
Plug-and-play¹				●	●	●	●	●	●
Daglichtsensor	●	●		●	●	●		●	●
Aanwezigheidssensor	●	●	●	●	●	●			●
Groepen	●	●		●	●	●			
Scènes	●	●	●	●	●	●			
Tunable White	●	●		●	●	●	●	●	
RGB/RGBW		●							
Besturing via app		●		●	●	●			●
Swarm functie²				●	●	●			
DALI-2 gecertificeerd		●		●	●	●	●	●	
Zigbee 3.0 gecertificeerd	●		●						
AANBEVOLEN TOEPASSING VAN LEDVANCE ARMATUURFAMILIES, SENSOREN EN DRUKKNOP KOPPELINGEN									
KANTOREN & DOKTERSPRAKTIJKEN 									
									
			—						
SCHOLEN & KLASLOKALEN 									
									
			—						
FABRIEKEN & MAGAZIJNEN 	—		—						
	—		—						
	—		—						

Sensor afkortingen
LS of L: Lichtsensor
PD of O: Aanwezigheidssensor
CI: Plafondinbouw
CM: Plafondmontage
W: Wijde detectie
HB: High bay

¹ Geen inbedrijfstelling van basisfuncties vereist
² Draadloze communicatie tussen besturingseenheden