

COORDONNÉES

N° de client : _____ Client : _____ Projet : _____
 Date : _____
 Complété par : _____ Personne de contact : _____ Tableau : _____

GÉNÉRALITÉS

Normes : ☐ EN 61439-1 & 2 ☐ Autre : _____ Cahier des charges : ☐ 400.B.03 ☐ Client/Bureau d'étude

ARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Transfo : Puissance : _____ kVA Tension de court-circuit U_{cc} : _____ %	Puissance nominale de courant assigné : I_n = _____ A	Courant de court-circuit assigné : I_{cc} = _____ kA
Tension de service assignée : ☐ 3x230V ☐ 3x400V ☐ 3x400V + N	Régime de neutre : ☐ IT (neutre isolé) ☐ TT (neutre directement relié à la terre) ☐ TN-IC (connexion des masses, 4 fils 3F+PEN) ☐ TN-S (connexion des masses, 5 fils 3F+N+PE)	Puissance d'interruption des disjoncteurs I_{cn}/I_{cu} ⁽¹⁾ ☐ 4500 A / 6 kA ☐ 6000 A / 10 kA ☐ 10000 A / 15 kA ☐ 15000 A / selon le calibre
Tension d'isolement assignée : U_i = _____ V Tension de tenue aux chocs assignée : U_{imp} = _____ kV	Fréquence : ☐ 50 Hz ☐ _____ Hz	Courant de court-circuit de courte durée assigné : I_{cw} / 1 sec = _____ kA Courant de court-circuit de pic assigné autorisé : I_{pk} = _____ kA

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES

Dimensions maximales : L = _____ mm H = _____ mm P = _____ mm	Modèle : ☐ Mur ☐ Debout	Socle : ☐ Aucun ☐ H = _____ mm	Matériau : ☐ Plastique ☐ Métal
Indice de protection : ☐ IP30 ☐ IP31 ☐ IP43 ☐ IP55 ☐ IP _____ Indice de protection contre les chocs mécaniques IK _____	Porte : ☐ Pleine ☐ Transparente ☐ Poignée sans serrure ☐ Poignée avec serrure	Type de serrure : ☐ 405 ☐ 455 ☐ 1242E ☐ 3113A ☐ _____	Forme : ☐ 1 ☐ 2b ☐ 3b ☐ 4a ☐ 4b
Guidage des câbles : ☐ Interne : aucun ☐ Étrier de guidage des câbles ☐ Goulottes de câble	Entrée de câble : ☐ Au-dessus ☐ En-dessus ☐ Via conduit de câbles latéral	Départs du raccordement : ☐ Direct ☐ Sur bornes	Espace de réserve : ☐ Aucun ☐ _____ %

(1) I_{cn} conforme à la norme IEC/EN 60898-1 (domestique)

I_{cn} conforme à la norme IEC/En 60947-2 (industriel)

COMPOSANTS

Dispositif d'arrivée : ☐ Aucun ☐ Disjoncteur (avec fusible) ☐ Interrupteur-sectionneur (sans fusible) ☐ Fixe ☐ Extensible		Calibre In : _____ A ☐ tripolaire ☐ quadripolaire ☐ Prise avant ☐ Prise arrière ☐ Commande par levier ☐ Commande rotative ☐ Télécommande		☐ Sans différentiel ☐ Avec différentiel	
Connexion transfo-tableau : ☐ Goulotte de câble _____ mm ² ☐ Câbles _____ mm ²		☐ Éclairage du tableau ☐ Prise interne		Départ de la commande : ☐ Levier commande ☐ Rotative ☐ Télécommande	
Jeu de barres : ☐ Aucun ☐ Bipolaire ☐ Tripolaire ☐ Quadripolaire		Distribution : ☐ Fil/fil ☐ Peignes de raccordement ☐ Multiclip		Mesure : ☐ Pas ☐ KWH ☐ Centrale de mesure ☐ Communication	
Protection contre les surtensions : ☐ Aucune ☐ Type 1 ☐ Type 2					
Départ : ☐ Nombre de modules : _____ ☐ Selon le tableau ci-dessous					
☐ Schéma: _____					

Nombre	Nombre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Icc (kA)	ACTI 9 / COMPACT	Avec Diff. (mA)	Accessoires

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Services techniques : Cebeo s'engage à exécuter ses services techniques au mieux de ses capacités et de sa compréhension, et avec le plus grand soin. Le service est de nature purement technique et ne comporte pas d'obligation de résultat ni de garantie de la part de Cebeo. Cebeo décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'inexactitudes dans les services techniques. Tous les frais résultant d'une information tardive, défectueuse ou incomplète fournie par l'acheteur sont toujours à charge de l'acheteur.